



**Modelo:** AF-X Fireblocker n-BM

**Artículo:** 10-15-350-03-02

## INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Clases de fuego:</b>         | A, B y C                                     |
| <b>Mecanismo de activación:</b> | elemento térmico - resistencia 1.3 - 3.2 Ohm |
| <b>Corriente de activación:</b> | 6-36 V CC - 1 A durante 1-2 segundos         |
| <b>Corriente de prueba:</b>     | máx. 40 mA (0.04 A) en 5 minutos             |

## ESPECIFICACIONES

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Peso bruto:</b>                    | 21 kg             |
| <b>Peso del agente extintor:</b>      | 2550 gr           |
| <b>Tiempo de descarga:</b>            | <40 segundos      |
| <b>Salidas de descarga:</b>           | 1                 |
| <b>Altura máxima de instalación:</b>  | 5 m               |
| <b>Longitud de descarga:</b>          | 5 m               |
| <b>Dimensiones (alto x diámetro):</b> | 25 x 25 x 30,4 cm |
| <b>Distancia de salida a 75°C:</b>    | <150 cm           |
| <b>Distancia de salida a 200°C:</b>   | <50 cm            |

## ALCANCE DE LA PROTECCIÓN CONFORME A NORMAS ISO, EN & UL

| <b>Clase de fuego:</b> | <b>m<sup>3</sup> netos</b> |
|------------------------|----------------------------|
| A, B y C               | 31,8                       |

Para calcular el volumen neto de una sala, se deben descontar los espacios ocupados por maquinaria u otros elementos fijos. Aplicar un factor de seguridad del 30% en el diseño del sistema. Utilizar las hojas de cálculo del fabricante para definir la cantidad de aerosol requerida.

## EJEMPLOS DE ÁREAS DE APLICACIÓN

|                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salas:</b>                     | salas de cómputo, salas de maquinarias, salas técnicas. Depósitos, archivos.<br>Almacenamiento de materiales inflamables |
| <b>Compartimiento de motores:</b> | autos, colectivos, trenes, barcos, aviones                                                                               |

